


арм

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МУП «Водоканал»

 А.И.Дуплев

**О Т Ч Е Т**  
**Лаборатории Кузнецкого МУП «Водоканал»**  
**За 4 квартал 2022 год.**

Наименование контролируемого объекта	Кол-во образцов по микробиологическим показателям	Из них неудовлетворительных		
		Об.железо	мутность	цветность
1	2	3		
Водоразборные колонки	380	нет		
Скважины	26	-«-		
Резервуары	9	-«-		
После аварии	22	-«-		
Всего:	437	-«-		
<b>По химическим показателям</b>		Об.железо	мутность	цветность
Водоразборные колонки	394	-	-	-
Скважины	26	24	-	1
Резервуары	9	--	-	-
Тупиковые колонки	16	-	-	-
После аварии	22	-	-	-
Станция водоподготовки водозабора «Южный»(станция обезжелезивания) :				
до очистки	35	35		
после очистки	35			
резервуар	35			
разводящая сеть	112			
Станция осветления обезжелезивания Водозабора №8				
до очистки	35	35		
после очистки	35			
резервуар	35			
разводящая сеть	71			
Итого:	677	94	-	1

Начальник лаборатории



Т.Ю. Волкова