


УТВЕРЖДАЮ

И.о. Гл. инженера МУП «Водоканал»

  
Бауман А.К.

**О Т Ч Е Т**  
**Лаборатории Кузнецкого МУП «Водоканал»**  
**За 3 квартал 2024 год.**

Наименование контролируемого объекта	Кол-во образцов по микробиологическим показателям	Из них неудовлетворительных		
		Об.железо	мутность	цветность
1	2	3		
Водоразборные колонки	360	нет		
Скважины	26	--/--		
Резервуары	9	--/--		
После аварии	11	--/--		
Всего:	406			
По химическим показателям		Об.железо	мутность	цветность
Водоразборные колонки	380	-	-	-
Скважины	26	24	-	-
Резервуары	9	-	-	-
Тупиковые колонки	14	-	-	-
После аварии	11	-	-	-
Станция водоподготовки водозабора «Южный»(станция обезжелезивания) :				
до очистки	13	13	-	-
после очистки	13	-	-	-
резервуар	13	-	-	-
разводящая сеть	86	-	-	-
Станция осветления водозабора №8				
до очистки	13	13	-	-
после очистки	13	-	-	-
резервуар	13	-	-	-
разводящая сеть	77	-	-	-
Итого:	518	50	-	2

Начальник лаборатории



Елизарова Е.А.