

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КУЗНЕЦКА  
**«ВОДОКАНАЛ»**  
(МУП «ВОДОКАНАЛ»)

Правды ул., д. 88, г. Кузнецк, Пензенская область, 442533, Тел.: (841-57) 9-02-30, 9-02-29  
, Факс: 9-02-30, e-mail: kuz\_water@mail.ru, ИНН/КПП 5803020780/580301001  
Расчетный счет 40702810703000002564 ИНВЕСТТОРГБАНК АО г. Москва  
БИК 044525267 К/С 30101810645250000267

от 04.10.2023 № 2239 И.о заместителя главы администрации  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.Кузнецка Николаеву А.Н.

Уважаемый Алексей Николаевич!

На основании письма от 11.04.2022г. №156-ЖКХ предоставляем Вам отчет лаборатории Кузнецкого МУП «Водоканал» за 3 квартал 2023г. о результатах анализа проб воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города Кузнецка.

Директор



Книжников О.Ю.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МУП «Водоканал»

 А.И.Дуплев

**О Т Ч Е Т**  
**Лаборатории Кузнецкого МУП «Водоканал»**  
**За 3 квартал 2023 год.**

Наименование контролируемого объекта	Кол-во образцов по микробиологическим показателям	Из них неудовлетворительных		
		Об.железо	мутность	цветность
1	2	3		
Водоразборные колонки	370	нет		
Скважины	26	-«-		
Резервуары	9	-«-		
После аварии	13	-«-		
Всего:	418	-«-		
<b>По химическим показателям</b>		Об.железо	мутность	цветность
Водоразборные колонки	386	-	-	-
Скважины	26	25	-	-
Резервуары	9	-	-	-
Тупиковые колонки	11	-	-	-
После аварии	13	-	-	-
Станция водоподготовки водозабора «Южный»(станция обезжелезивания) :				
до очистки	38	38		
после очистки	38	-		
резервуар	38	-		
разводящая сеть	91	-		
Станция осветления водозабора №8				
до очистки	38	38		
после очистки	38	-		
резервуар	38	-		
разводящая сеть	103	-		
Итого:	867	101	-	-

Начальник лаборатории



Елизарова Е.А.