


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МУП «Водоканал»

  
А.И.Дуплев

**О Т Ч Е Т**  
**Лаборатории Кузнецкого МУП «Водоканал»**  
**За 4 квартал 2023 год.**

Наименование контролируемого объекта	Кол-во образцов по микробиологическим показателям	Из них неудовлетворительных		
		Об.железо	мутность	цветность
1	2	3		
Водоразборные колонки	361	нет		
Скважины	26	-«-		
Резервуары	9	-«-		
После аварии	11	-«-		
Всего:	407	-«-		
По химическим показателям		Об.железо	мутность	цветность
Водоразборные колонки	385	-	-	-
Скважины	26	23	-	-
Резервуары	9	-	-	-
Тупиковые колонки	11	-	-	-
После аварии	11	-	-	-
Станция водоподготовки водозабора «Южный»(станция обезжелезивания) :				
до очистки	38	38		
после очистки	38	-		
резервуар	38	-		
разводящая сеть	130	-		
Станция осветления обезжелезивания Водозабора №8				
до очистки	38	38		
после очистки	38	-		
резервуар	38	-		
разводящая сеть	78	-		
Итого:	670	99	-	-

Начальник лаборатории



Елизарова Е.А.